

LAUSUNTO LAURINNEVA – ALAJÄRVI 400 KV + 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEEN
LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa välille Laurinneva-Alajärvi 400 kV + 110 kV Fingrid Oyj voimajohtoon lunastuslupahakemuksesta. Voimajohtoyhteyden rakentaminen edellyttää käyttöoikeuden lunastamisen voimajohtoa varten.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat Kalajoen ja Alajärven välisiä kahta 400+100 kilovoltin voimajohtoyhteyttä, jotka ovat tärkeä osa kantaverkon tulevaisuuden puhdasta sähköjärjestelmää. Energiamurroksen takia kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuva velvoite järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Mm. lisääntynyt uusiutuvan energian sähköntuotanto lisää sähkönsiirtokapasiteettia.

Jylkkä–Alajärvi 2x400+110 kV voimajohtohankkeelle on tehty lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi arviointiselostuksesta lausuntonsa 22.5.2023 ja totesi sen olevan riittävä sekä laadukas. Perustellun päätelmän mukaan arviointiselostus täyttää YVA-lain ja -asetuksen sisältövaatimukset, ja se on laadittu arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta. Perustellussa päätelmässä tuotiin esiin lisäselvitystarpeita, joiden toteuttamisesta on erikseen sovittu yhteysviranomaisen kanssa.

Energiavirasto on myöntänyt hankkeelle sähkömarkkinalain mukaisen hankeluvan 27.8.2024.

Voimajohtokäytävä sijaitsee Alajärven kaupungin sekä Vetelin, Halsuan, Vimpelin ja Perhon kuntien alueella. Voimajohto on pituudeltaan noin 42 kilometriä ja sijoittuu kokonaisuudessaan uuteen maastokäytävään. Siitä on tehty yleissuunnitelma.

- Pylväältä 4Y pylvälle 128Y saakka Laurinneva-Alajärvi 400 kV J1 / Laurinneva-Alajärvi 110 kV J1 voimajohtot sijoittuvat yhteispylväisiin uuteen maastokäytävään. Johtoalueen leveys on 42 m + 2x10 m reunavyöhykkeet.
- Pylväältä 129 pylvälle 131 saakka Laurinneva-Alajärvi 400 kV J1 sijoittuu uuteen maastokäytävään. Johtoalueen leveys on 42 m + 2x10 m reunavyöhykkeet. Pylväältä 131 Laurinneva-Alajärvi 400 kV J1 yhdistetään rakennettavaan Alajärvi-Petäjavesi 400 kV voimajohtoon.
- Laurinneva-Alajärvi 110 kV J1 erkanelee yhteispylväistä pylvään 128Y jälkeen, sijoittuu uuteen maastokäytävään pylvällä 129 ja päättyy pylvälle 129. Johtoalueen leveys on 26 m + 2x10 m reunavyöhykkeet

Fingrid Oyj pyytää Valtioneuvostolta lunastuslain (603/77) mukaista lunastuslupaa voimansiirtojohtoa varten tarvittavan kiinteistöjen käyttöoikeuden pysyvään supistamiseen sekä voimajohtoalueella sijaitsevien yksilöityjen alueiden osalta lupaa saada lunastaa maa-alueet omistusoikeuksin. Sa-

malla pyydämme, että lunastuksen kohde voidaan jättää lunastuslain 10 §:n nojalla lunastustoimituksessa tarkemmin määrättäväksi.

Voimajohtoa varten kiinteistöille asetetaan käyttöoikeuden rajoituksia. Johtoalueelle ei saa rakentaa rakenteita, kasvattaa puita tai tehdä kaivauksia liian lähelle pylviäitä, ja toiminta, joka vaarantaa johdon käytön tai kunnossapidon, on kielletty. Johtouukean leveys on 400 kV johdolla 42 metriä ja 110 kV johdolla 26 metriä, ja rakennuksille on määrätty vähimmäisetäisyydet johtokeskilinjasta. Lisäksi reunavyöhykkeillä puiden korkeutta rajoitetaan.

Johdon omistajalle varataan oikeus rakentaa, käyttää, huoltaa ja uusia voimajohtoa sekä pitää johtoalue puhtaana puista ja muista käyttöä haittaavista esteistä. Omistajalla on myös oikeus tehdä mittauksia, merkitä johtoalueen rajat ja tarvittaessa poistaa vaarallisia puita tai luvattomia rakenteita. Mahdolliset vahingot korvataan maanomistajille erikseen.

Tällä voimansiirtohankeella on kiire, koska johdon tulisi olla valmiina jo vuonna 2028. Tämän vuoksi pyydämme lisäksi lunastuslain 58 §:n mukaisesti lupaa kaikista liitteenä olevassa tilaluettelossa mainituista kiinteistöistä voimansiirtojohtoa varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon.

Oheismateriaalit:

- Lausuntopyyntö
- Laurinneva-Alajärvi 400 + 110 kV voimajohdon lupahakemus
- Lunastuslupahakemuksen liitteet 2-5 ja 8-11 sekä 13

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, 044 2970 264, kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi

Kuntatekniikan päällikkö

Alajärven tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Laurinneva-Alajärvi voimajohtohankkeen 400 kV + 110 kV johtoalueelle lunastuslupaa, että lunastustoimituksessa otettaisiin huomioon Suolasalmen tuulivoimaosayleiskaavan johtovarausreitti sekä Möksyn osayleiskaavoitetun alueen rakennuskielto.

Lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi viimeistään 5.6.2026. Lausunnonssa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/15886/2024.

Tekninen lautakunta

Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Hänninen totesi olevansa esteellinen (Esteellisyyden perusteena lähipiiriin kuuluvan henkilön maanomistus hankealueella (intressijäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.04–18.23.

Merkittiin, että Jaana Koivukoski totesi olevansa esteellinen (Esteellisyyden perusteena lähipiiriin kuuluvan henkilön maanomistus hankealueella (intressijäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.04–18.23.

Hyväksyttiin.
